

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Alulírott, **dr. Illés Levente felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó**, a Csorna Város **Önkormányzata** (9300 Csorna, Szent István tér 22.) ajánlatkérő képviselőjében tájékoztatom, hogy a „**Zöldterületi fejlesztések megvalósítása Csornán**” elnevezéssel, a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlattevői kérdés, illetve észrevétel érkezett ajánlatkérőhöz, melyet (kiegészítő tájékoztatást) jelen formában küldjük meg:

Észrevételek és az azzal kapcsolatos válasz:

1. Az É-02 Büfé metszetek tervlapon szereplő R2 valamint R3 rétegrendi kiírás tévesen van megjelölve a tervlapon. Kérjük az ellentmondás feloldását!

VÁLASZ:

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az É-02 Büfé metszet tervlapon az R2 és az R3-as rétegrend felcserélve szerepelnek. Az R2 jelű rétegrend a tetőre vonatkozik, míg az R3 a falra, így kérjük Ajánlattevőket, hogy ennek a figyelembevételével szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni.

2. A konténer büfé tető illetve délkeleti homlokzatának felső szemöldökcsatlakozását kérjük pontosítani, annak műszaki megoldására vonatkozó megjelölését leírni, az ezzel kapcsolatos költségvetési tételváltozásokkal az árazatlan költségvetést kiegészíteni!

VÁLASZ:

A büfétető, illetve a délkeleti oldal homlokzatának csatlakozása hasonlóan a többi oldal kapcsolatához, az előregyártott konténervázhoz kerül rögzítésre a konténer vízszintes fő tartó vázához. Jelen válaszuk szerinti műszaki megoldás tételváltozásokat a költségvetés kiírásban nem eredményez.

3. A konténer büfé napelemeinek telepítésének módját kérjük megjelölni, annak szerkezeti kialakítására vonatkozó információkat megadni. A tervlapokon erre vonatkozó utalás, utasítás nem található, csak a műszaki leírás említi.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a napelemek tartó acél szerkezete az előregyártott konténerváz felső acél gerendájához kerül rögzítésre hegesztéses vagy oldható kötéses (csavaros) rögzítéssel.

4. A leendő munkaterület bejárásakor a kutyafuttatónak szánt területen a látottak alapján jelentős feltöltéssel kell kalkulálni. A költségvetésben kiírt mintegy 200m³ mennyiség véleményünk szerint nem elegendő (minimum a mennyiség duplájával kell kalkulálni) és

nem is megfelelő, ha az abból az építési törmelékkel erősen szennyezett deponált humuszból kerülne kialakításra, amit bejárásom megtekintettünk. Kérjük a költségvetésben megállapítani, hogy a Megrendelő által biztosított anyag erre alkalmas-e, továbbá kérjük a mennyiség módosítását, szükség esetén az feltöltésre szánt földanyagot is a kivitelező biztosítaná.

VÁLASZ:

A leendő kutyafuttató területére csak kis mértékű szintemelkedés tervezett. A 200 m³ anyagmennyiséggel ~17 cm-es emelkedés érhető el, ami a tervezett funkciónak elégséges. A helyszínen megtekintett deponált anyag egy része szennyezett csak építési törmelékkel, a másik feltöltésre alkalmas és elégséges. Kérjük Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat jelen válasz figyelembevételével szíveskedjenek elkészíteni.

5. Ugyancsak a kutyafuttatón a kerítés pontalapjainak 5,5m³ mennyisége véleményünk szerint kevés, mintegy 9m³ betonnal kalkulálunk. Kérjük ezen mennyiség felülvizsgálatát.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az alábbi adatokkal, számítással kívánja alátámasztani az általa meghatározott betonmennyiséget, mely pontosan 5.49m³.

Kutyafuttató területe: 1200 m²

Kutyafuttató kerülete: 2x (40m+30m) = 140m

Oszlopok távolsága 2,5 m

Oszlopok darabszáma: 140m/2,5m=56 db + kapu lábaknál, sűrítések miatt +5 db oszlop = 61 db

Oszlopok pontalapjának térfogata: 0,3 m x 0,3 m x 1 m=0,09 m³

Összes térfogat= 61 x 0,09 m³ = 5,49 m³ betonmennyiség

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatuk elkészítése során figyelemmel legyenek jelen kiegészítő tájékoztatásra is.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott választ feltölti az EKR rendszerbe az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére, továbbá a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint közvetlenül elektronikusan is elérhetővé teszi a www.csorna.hu weboldalon.

Budapest, 2018. október 24.

Tisztelettel:


Dr. Illés Levente

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00240)

