

Csorna város 2025. évi járdaépítési/felújítási programjára benyújtott pályázatok

2025.06.19

2. ütem és 1. ütem kérdéses pályázata

űtem	sorsz.	Felűjítás helye	kėrelmező neve	építendő/felűjítandó járda mérete				igényelt támogatás	műszaki ellenőr javaslata				javasolt burkolat	önkormányzati pénzeszköz átadására javaslat	GVB határozata a műszaki ellenőr javaslata alapján	értesítésmódja
				hossza (fm)	szélesség (m)	területe (m²)	burkolat anyaga		felűjítás indokolt-sága (1-5)	mért felűjítandó felület (m²)	kivitelezésre vonatkozó műszaki javaslat					
II.	1.	Hársfa u. 15.	Horváth Gábor	38	1,5	53,1	javaslatot vár	531 000	3/4	51,75	Ráaszfaltozás javasolt	aszfalt	517 500		luft_zsuzsanna@freemail.hu	
	2.	József Attila u. 15.	Kajos Katalin	19	1,8	34,2	aszfalt	340 000	2	31,62	Itt a fő probléma nem a járda rossz állapota, hanem a rossz vízelvezetés. Nem javasolt a ráaszfaltozás, hanem új aszfalt járdaépítés javasolt.	aszfalt	316 200		kajos.kata@gmail.com	
	3.	Kinizsi u. 6	Vári Antal	14	1,85	25,9	aszfalt	259 000	5	26,64	A tulajdonos ráaszfaltozást szeretne, de a szomszédoknál beton és térkő járda van. Amennyiben a ráaszfaltozás valósul meg, akkor a meglévő beton járda egy részét fel kell bontani, hogy a szintkülönbség egyezzen a szomszédos térkő szintjével. A jelenlegi járda erősen kráteres, új beton járda javasolt. A járdafelűjítés erősen indokolt.	beton	266 400		posta	
	4.	Kórház u. 13.	Tűske Attila	17,5	1,5	26,25	térkő	262 500	5	26,35	Az utcában vannak térköves járdák, de a követlen szomszédok előtt aszfalt van. A járdafelűjítés erősen indokolt.	aszfalt	263 500		tuskeattila0121@gmail.com	
	5.	Kossuth L. u. 17.	Horváth Csabáné	14,6	2	29,2	térkő	292 000	5	27,93	Az utcában tavaly 2 házzal odébb megvalósult 2 ingatlan előtt térkő járda. A követlen szomszédoknál beton és aszfalt van. A járdafelűjítés erősen indokolt.	beton vagy aszfalt	279 300		csbane36@freemil.hu	
	6.	Lehel u 15.	Balogh Gábor	33	1,5	49,5	beton	495 000	5	55	A tulajdonos az önkormányzat engedélye nélkül elvégzte a kapubejáró felűjítésát térkővel. A tulajdonos a kapubejárótól jobbra és balaeső részt kívánja felűjítani, beton járdát szeretne megvalósítani. A műszaki ellenőr a térköves rész helyére is betont javasol.	beton	550 000		gabor1821@gmail.com	

I.	7.	Erzsébet királyné u. 56.	Varga Tamás	11,5	2	23	térkő	230 000	4	21,47	A tervezett térkő burkolat nem illeszkedik a szomszédos ingatlanok jelenlegi aszfaltjárdáihoz. A személybejáró előtti szintkülönbség balesetveszélyes. A pályázó által parkolókiakításra beadott kérelmére 2025.05.20-án kiadásra került a HIV/04038-2/2025 számon a közútkezelői hozzájárulás. A parkolót aszfaltból tervezi, a járdát viszont térkőből.	aszfalt	214 700	Támogatott aszfaltjárda - a műszaki ellenőr javaslata szerint a személyi bejárónál a szintkülönbség orvosolni kell	info@vtracing.hu
	8.	Mátyás király u 6/A	Simon László	13	1,2	15,6	beton	156 000	2	14,95	A járda felújításának fő indoka a fennálló járdaszintkülönbség és a rossz esővíz elvezetés, emiatt fontos lenne elvégezni a felújítást. A műszaki ellenőr javaslata szerint nyertes pályázat esetén a bejáratí ajtó előtti rámpa nem építhető vissza. Az ingatlan bal oldali járdacsatlakozásnál a szintkülönbséget 1,5 m hosszan el kell nyújtani. A tulajdonos elvezetné az épület jobb oldalán lévő esővízgyűjtőbe az esővizet. A műszaki ellenőr szerint a meglévő járdára rábetonozva, a bal oldalon eltűnne a szintkülönbség és a jobb oldalon az utolsó "járdakockát" szintbe kellene hozni. A járdával párhuzamosan egy vízelvezető sávot szükséges kialakítani, járdaméreten kívül végig.	beton	149 500		slaci111@gmail.com
	9.	Soproni út 2/A	Horváth Istvánné	32	1	32	beton	320 000	5	35,53	Az ingatlan saroktelek, azonban a járdát csak a jelölt szakaszon, ahol a legrosszabb állapotban van, ott szeretné felújítani, mert arra van anyagilag lehetősége. A járdafelújítás erősen indokolt.	beton	355 300		posta
	10.	Soproni út 8/A	Eőri István	14	1,2	16,8	térkő szürke	168 000	5	16,8	A tervezett térkő burkolat nem illeszkedik a szomszédos ingatlanok betonjárdáihoz. A műszaki ellenőr betonjárdát javasol. A fényképen illusztrált, kiemelt rész balesetveszélyes. A járdafelújítás erősen indokolt.	beton	168 000		eeori.istvan@freemail.hu

ÖSSZESEN:

206,6		305,55	0	3 053 500		308,04			3 080 400
-------	--	--------	---	-----------	--	--------	--	--	-----------

Megjegyzés: A felújítás indokoltasága oszlopban 1-5 között van pontozva a jelenlegi állapot felújításának szükségessége.
(1- nem indokolt, 3-közepesen indokolt, 5 erősen indokolt.)