

6.


JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: <u>Dobó utca 12. sz. 56.</u>				
Kérelmező/Társasház neve: <u>TAKÁCS ANNAMÁRIA</u>				
Helyszíni szemle időpontja		Dátum: <u>2025. 05.19.</u> Idő:		
Adatlapon feltüntetett járda területe: <u>23</u> m ²				
Helyszínen mért méret	SZ: <u>1,9</u> m	H: <u>11,3</u> m	T: <u>21,47</u> m ²	
Az elvégzendő kivitelezési munka indoklása a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:				
1	2	3	4	5
nem indokolt		középesen indokolt		erősen indokolt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület				
Beton <u>Térkö</u> Aszfalt				
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület				
igen <u>nem</u>				
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat			Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat	
<u>Aszfalt</u> Beton Térkö			<u>Aszfalt</u> Beton Térkö	
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:				

Megjegyzés:

A szomszédos ingatlanok előtt lévő járdaburkolat
BETONRAVALÓVAL
A JÁRDABURKOLAT KÖZÉPSŐ RÉSZÉN TÁRSASHÁZ-
HASZNÁLATI RÉSZENET AZ UT ÉS JÁRDA KÖZÉ.
A TÁRSASHÁZ HASZNÁLATI RÉSZÉN, A JÁRDÁT VISZONT
TÉRKŐBŐL.


Kérelmező vagy képviselőjének aláírása
Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szígnó)


Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft



CSORNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
HIT - BUSZKÉSZÉK - FÉJLŐDÉS

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: VARGA TAMÁS
anyja neve: VÁRDA SAROLTA MAGDOLNA
születési helye, ideje: VAC 1987. 09. 16
lakcíme: 9300 CSORNA ERZSÉBET KÖZ U. 58.
levelezési címe: 9300 CSORNA ERZSÉBET KÖZ U. 58.
telefonszáma: +36 30 870 7275
e-mail címe: info@vtracing.hu
bankszámlaszáma: 59500186 - 153 12761

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 2. H. 2. H. hrsz., természetben
Csorna, ERZSÉBET KÖZ U. út/utca/tér/köz stb. 56. házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 11,5 m és szélessége 2 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 23 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 230.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☒ térkő (szürke szín)

☐ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

15 CM VTG. HOMOKOS KAVICS TÖMÖRÍTVE, 10 CM VTG. CKT-4
CEMENTSTABILIZÁCIÓS RTG TÖMÖRÍTVE, 3 CM VTG. ÁGYAZÓ RTG,
6 CM VTG. BETON TÉRKŐ

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5 m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu

Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatom sikeres elbírálása és a közútkezelői hozzájárulás megkérése után, az Önkormányzattal a járdaépítés/felújítás tárgyában szerződést kötök, aminek aláírását követően a munka elvégzésére legfeljebb 2025. november 30. napjáig terjedő időtartam áll rendelkezésemre!

A pályázatokat a Csornai Polgármesteri Hivatalba (9300 Csorna, Szent István tér 22.) papír alapon, vagy elektronikusan a jegyzo@csorna.hu email címre (szkennelve), 2025. május 5. napjától 2025. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok támogatására előzetes szemle és bírálat után, a 2025. évi költségvetési keretösszeg mértékéig kerül sor. A be nem fogadott pályázatok ismételt benyújtására a következő járdaprogramban kerülhet sor.

A pályázati kérelem elbírálására műszaki ellenőr bevonása mellett kerül sor, aki többször is helyszíni szemlét tart a pályázat előzetes értékelése, megvalósítása és a kifizetés engedélyezése során. **A pályázatokról érdemben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.** A pályázatok bírálata - a benyújtások megindulásától kezdve - folyamatosan, ütemezetten történik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogató döntését követően az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval, mely megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kerülhet sor a pályázat megvalósítására, a járda kivitelezésére. A támogatás folyósítására a kivitelezés befejezése után, a teljesítés műszaki ellenőr általi szakmai igazolását követő 8 munkanapon belül, bankszámlára utalással kerül sor.

A kivitelezés során keletkező hulladék közterületen nem maradhat! **A keletkező bontási és egyéb hulladék jogszabályoknak megfelelő elszállításáról legkésőbb a kivitelezés befejezéséig a nyertes pályázónak, illetve az általa megbízott kivitelezőnek kell gondoskodnia!**

Támogatás iránti kérelmet természetes személyek, illetve társasházi pályázat esetében a közös képviselők nyújthatnak be. **A társasházi közös képviselő a társasház pályázatához köteles csatolni a közgyűlés minősített többséggel hozott határozatát,** mely a járdaépítési pályázatban történő részvételtől és a jelen pályázati feltételeknek a társasházra nézve kötelezőnek történő elfogadásáról szól.

Nem kaphat támogatást az, akinek a helyi (önkormányzati) adóhatóság felé tartozása van; továbbá az sem, akinek az érintett ingatlan tulajdoni lapja szerint a pályázattal érintett ingatlanon az ingatlan felett rendelkezési joga nincs. **A pályázat elbírálásáról minden pályázó értesítést kap.**

A támogatás összege minden esetben banki átutalással kerül kiegyenlítésre. Készpénzes kifizetésre nem kerül sor.

7. Adatvédelmi tájékoztató

Fent nevezett kérelmező jelen irat aláírásával hozzájárulok, hogy a Csornai Polgármesteri Hivatal (9300 Csorna, Szent István tér 22.) és Csorna Város Önkormányzata (9300 Csorna, Szent István tér 22.), továbbiakban, mint Adatkezelők, **a jelen kérelem 1. és 2. pontjában általam megadott személyes adataimat kezeljék,** az adatkezelésre „Az információs önrendelkezési jogról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (EU 2016/679 Rendelete) alapján kezeljék, a személyem azonosítása és a velem való kapcsolattartás és kommunikáció továbbá támogatási kérelmem/pályázatom elbírálása céljából. A személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. **Hozzájárulok, hogy a megadott adatokat az Adatkezelő a megnevezett cél érdekében kezelje.**

Ezen hozzájáruló nyilatkozat szerint a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására kizárólag az előzetes hozzájárulásommal kerülhet sor. Ez nem vonatkozik, a törvényileg előírt kivételekre. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. **Az adatszolgáltatásom önkéntes.**

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Kelt: Csorna, 2025. év MÁJUS hó 14 nap



Kérelmező aláírása

Tel: +36 96 590 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatom sikeres elbírálása és a közútkezelői hozzájárulás megkérése után, az Önkormányzattal a járdaépítés/felújítás tárgyában szerződést kötök, aminek aláírását követően a munka elvégzésére legfeljebb 2025. november 30. napjáig terjedő időtartam áll rendelkezésemre!

A pályázatokat a Csornai Polgármesteri Hivatalba (9300 Csorna, Szent István tér 22.) papír alapon, vagy elektronikusan a jegyzo@csorna.hu email címre (szkennelve), 2025. május 5. napjától 2025. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok támogatására előzetes szemle és bírálat után, a 2025. évi költségvetési keretösszeg mértékéig kerül sor. A be nem fogadott pályázatok ismételt benyújtására a következő járdaprogramban kerülhet sor.

A pályázati kérelem elbírálására műszaki ellenőr bevonása mellett kerül sor, aki többször is helyszíni szemlét tart a pályázat előzetes értékelése, megvalósítása és a kifizetés engedélyezése során. **A pályázatokról érdemben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.** A pályázatok bírálata - a benyújtások megindulásától kezdve - folyamatosan, ütemezetten történik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogató döntését követően az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval, mely megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kerülhet sor a pályázat megvalósítására, a járda kivitelezésére. A támogatás folyósítására a kivitelezés befejezése után, a teljesítés műszaki ellenőr általi szakmai igazolását követő 8 munkanapon belül, bankszámlára utalással kerül sor.

A kivitelezés során keletkező hulladék közterületen nem maradhat! **A keletkező bontási és egyéb hulladék jogszabályoknak megfelelő elszállításáról legkésőbb a kivitelezés befejezéséig a nyertes pályázónak, illetve az általa megbízott kivitelezőnek kell gondoskodnia!**

Támogatás iránti kérelmet természetes személyek, illetve társasházi pályázat esetében a közös képviselők nyújthatnak be. **A társasházi közös képviselő a társasház pályázatához köteles csatolni a közgyűlés minősített többséggel hozott határozatát,** mely a járdaépítési pályázatban történő részvételről és a jelen pályázati feltételeknek a társasházra nézve kötelezőnek történő elfogadásáról szól.

Nem kaphat támogatást az, akinek a helyi (önkormányzati) adóhatóság felé tartozása van; továbbá az sem, akinek az érintett ingatlan tulajdoni lapja szerint a pályázattal érintett ingatlanon az ingatlan felett rendelkezési joga nincs. **A pályázat elbírálásáról minden pályázó értesítést kap.**

A támogatás összege minden esetben banki átutalással kerül kiegészítésre. Készpénzes kifizetésre nem kerül sor.

7. Adatvédelmi tájékoztató

Fent nevezett kérelmező jelen irat aláírásával hozzájárulok, hogy a Csornai Polgármesteri Hivatal (9300 Csorna, Szent István tér 22.) és Csorna Város Önkormányzata (9300 Csorna, Szent István tér 22.), továbbá, mint Adatkezelők, **a jelen kérelem 1. és 2. pontjában általam megadott személyes adataimat kezeljék,** az adatkezelésre „Az információs önrendelkezési jogról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (EU 2016/679 Rendelete) alapján kezeljék, a személyem azonosítása és a velem való kapcsolattartás és kommunikáció továbbá támogatási kérelmem/pályázatom elbírálása céljából. A személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. **Hozzájárulok, hogy a megadott adatokat az Adatkezelő a megnevezett cél érdekében kezelje.**

Ezen hozzájáruló nyilatkozat szerint a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására kizárólag az előzetes hozzájárulásommal kerülhet sor. Ez nem vonatkozik, a törvényileg előírt kivételekre. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. **Az adatszolgáltatásom önkéntes.**

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Kelt: Csorna, 2025. év MÁJUS hó 14 nap



Kérelmező aláírása

Tel: +36 96 590 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
HIT - BUSZKESÉG - FEJLŐDÉS

PÁLYÁZATI ADATLAP Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: VARGA TAMÁS
anyja neve: VARGA SAROLTA MAGDOLNA
születési helye, ideje: VÁC 1987. 09. 16
lakcíme: 9300 CSORNA ERZSÉBET KÖV. U. 58
levelezési címe: 9300 CSORNA ERZSÉBET KÖV. U. 58
telefonszáma: +36 30 870 7275
e-mail címe: cnfo@vtracing.hu
bankszámlaszáma: 59500186 - 153 12761

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 2424 hrsz., természetben
Csorna, ... ERZSÉBET KIRÁLYNÉ út/utca/tér/köz stb. 56 házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 11,5 m és szélessége 2 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 23 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 230.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járdafelújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járdafelújítást:

☒ térkő (szürke szín) ☐ beton ☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

15 cm VTG. HOMOKOS KAVICS TÖMÖRÍTVE, 10 CM VTG. CKT-4
CEMENTSTABILIZÁCIÓS RTG. TÖMÖRÍTVE, 3 CM VTG. ÁGYAZÓ RTG.,
6 CM VTG. BETON TÉRKŐ

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu



KÉREM A
REGÁRTOT
SZABADON HAGYNI!
NO PARKING!





**CSORNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



PÁLYÁZATI ADATLAP
Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: SIMON LÁSZLÓ
anyja neve: ARANYOS TERÉZ
születési helye, ideje: CSORNA 1953.05.13
lakcíme: 9300 CSORNA TANCICS UT. 82
levelezési címe: UA.
telefonszáma: 06 30 2 135382
e-mail címe: SLACI1115@GMAIL.COM
bankszámlaszáma: 116710005741320171000001

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
JEL KIVATAL		
Cik	Melléklet	Előszám
7075 Mál 06		
Szám	Előadó	
110/1546	1121	1000000

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 1990.....hrsz., természetben

Csorna, MATYÁS Kert. G/1A..... út/utca/tér/köz stb. G/1A..... házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 13.....m és szélessége 1,4.....m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 130.....m².

3. Az igényelt támogatás összege: 190.000.....Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☒ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

Beton burkolat 10cm vastag C12 betac, 2,5m dilatáció beépít

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu

h.

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: MAATYÁS K12. u. 6/A.

Kérelmező/Társasház neve: SIMON LÁSZLÓ

Helyszíni szemle időpontja Dátum: 2025. 05. 09. Idő:

Adatlapon feltüntetett járda területe: 15,6 m²

Helyszínen mért méret SZ: 1,15 m H: 13 m T: 14,95 m²

Az elvégzendő kivitelezési munka indokltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:

1	<u>2</u>	3	4	5
nem indokolt		kozepesen indokolt		erosen indokolt

Igényelt/megvalósítani kívánt felület

Beton Térkö Aszfalt

A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület

igen nem

Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat

Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat

Aszfalt Beton Térkö

Aszfalt Beton Térkö

Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:

BETON

Megjegyzés:

A JELENLEGI JÁRDA ELŐTTI LÁMPA, NYELTES
PÁLYÁZAT ESETÉN NEM VISSZÁRÚJÍTHATÓ.

A JÁRDA OLDALI JÁRDABURKOLATOKKAL A STANT-
KÜLÖNBSÉGET 1,5M HOSSZON EL KELL NYÚJTANI!
A JÁRDA FELÚJÍTÁS FÉL ÓRA : A KÖZTÉRÜLET
TELJES ESOVIZ KEZELÉSE A TULAJDONOS
SZERINT DEK HOSSZON, HOGY AZ ÉTNYET FÉL ÓRA
OLDALÁN LEVŐ ESOVIZKEZÉST KEZELJÜNK AZ
ESOVIKZET. JELENLEG ESOVIZKEZÉS AZ ÉP. DAL
OLDALÁN ALL A VÍZ. A FELTÉRZT FÉL ÓRA ELŐTT
KELL ESOVIZKEZÉST KEZELJÜNK, HOGY A NEVEZŐ JÁRDÁRA

Kérelmező vagy képviselőjének aláírása

Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szígnó)

Műszaki ellenőr aláírása

Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft

A JELENLEGI JÁRDA ELŐTTI LÁMPA, NYELTES
PÁLYÁZAT ESETÉN NEM VISSZÁRÚJÍTHATÓ.
A JÁRDA OLDALI JÁRDABURKOLATOKKAL A STANT-
KÜLÖNBSÉGET 1,5M HOSSZON EL KELL NYÚJTANI!
A JÁRDA FELÚJÍTÁS FÉL ÓRA : A KÖZTÉRÜLET
TELJES ESOVIZ KEZELÉSE A TULAJDONOS
SZERINT DEK HOSSZON, HOGY AZ ÉTNYET FÉL ÓRA
OLDALÁN LEVŐ ESOVIZKEZÉST KEZELJÜNK AZ
ESOVIKZET. JELENLEG ESOVIZKEZÉS AZ ÉP. DAL
OLDALÁN ALL A VÍZ. A FELTÉRZT FÉL ÓRA ELŐTT
KELL ESOVIZKEZÉST KEZELJÜNK, HOGY A NEVEZŐ JÁRDÁRA



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



PÁLYÁZATI ADATLAP Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: SIMON LÁSZLO

anyja neve: ARANYOS TERÉZ

születési helye, ideje: CSORNA 1953.05.13

lakcíme: 9300 CSORNA TANCICS UT. 82

levelezési címe: U.A.

telefonszáma: 06 30 2135382

e-mail címe: SLACI111@gmail.com

bankszámlaszáma: 116710005741320171000001

CSORNAI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓ		
Ért.	Melléklet	Előszám
2025 Máj 06.		
Szám	Előadó	
HIV/1346-1325	forrás	

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 1990 hrsz., természetben

Csorna, MÁTYÁS KÖR. 6/A út/utca/tér/köz stb. 6/A házszám előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 13 m és szélessége 1,2 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 130 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 150.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☒ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínnek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

Beton burkolat 10 cm vastag C12 betone, 2,5 m dilatációs beépítés

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5 m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5% oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu







2

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.

jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: <u>SOTZOWI út 8/A.</u>				
Kérelmező/Társasház neve: <u>ÉGI KÖZTÉR</u>				
Helyszíni szemle időpontja		Dátum: <u>2025.05.09.</u> Idő:		
Adatlapon feltüntetett járda területe: <u>16,8</u> m ²				
Helyszínen mért méret	SZ: <u>1,2</u> m	H: <u>14</u> m	T: m ²	
Az elvégzendő kivitelezési munka indokltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:				
1	2	3	4	5
nem indokolt		közepesen indokolt		erősen indokolt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület				
Beton <u>Térkö</u> Aszfalt				
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület				
igen <u>nem</u>				
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat		Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat		
Aszfalt <u>Beton</u> Térkö		Aszfalt <u>Beton</u> Térkö		
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:				
<u>BETON ?!</u>				

Megjegyzés:

A Tervezővel egyeztetve, a kivitelezést a kész
javaslat szerint

ÉGI KÖZTÉR

Kérelmező vagy képviselőjének aláírása
Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szignó)

Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft

2.

05.19.

Törzshozzárendelés



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Községi Hivatal
10.0001. sz. út, 9200 Csorna, Magyar Köztársaság



CSORNA

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

Név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
lakcíme:
levelezési címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
bankszámlaszáma:

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület hrsz., természetben
Csorna út/utca/tér/köz stb. házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: m és szélessége m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: m².

3. Az igényelt támogatás összege: Ft.
(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☒ a szürkés színű betonra, ☐ betonra, ☐ aszfalt
burkolattal kívánom megvalósítani.
(Kérem a megvalósításhoz szükséges engedélyeket is mellé tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítési technológiáját leírni!)

+ 15 cm. kavics, C8 - 10 cm. C14 - 4 cement stabilizációs réteg
+ 5 cm. szürkés betonra 10 cm. (Kérjük a szürkés betonra 10 cm. vastagságú réteget)

6. Fontos tudnivalók: szürkés betonra

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5 m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5% oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

1) Járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térköz burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 3 cm vtg. agyazó rtg., 6 cm vtg. beton térköz, szürkés színben

Tel:
Fax:
Web:



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Ménfőcsanak-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
Helyi önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: Eőri István
anyja neve: Németh Rozália
születési helye, ideje: Csorna 1995. április 22.
lakcíme: 9300, Csorna Soproni út 8/A
levelezési címe: 9300, Csorna Soproni út 8/A
telefonszáma: +36 30 9344 643
e-mail címe: eeri.istvan@freemail.hu
bankszámlaszáma: M77 3377 - 01560277

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 3768/10 hrsz., természetben
Csorna, Soproni út/utca/tér/köz stb. 8/A házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 14 m és szélessége 1,2 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 16,8 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 168.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☒ térkő (szürke szín) Szürke's barna o beton o aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínnek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

- 15 cm Kavics - 10 cm C12/15 beton - 4 cm cementstabilizációs réteg
- 3 cm ágyazó réteg - 6 cm Szürke's barna térkő (Leier giganit)

6. Fontos tudnivalók: Szürke's barna

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5 m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5% oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu







CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
HIT - BUSZKÉSZÉSI - FELJÁRÓ

PÁLYÁZATI ADATLAP Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: HORVÁTH ISTVÁN
anyja neve: KOCSIS GIZELLA
születési helye, ideje: CSORNA 1954.07.09
lakcíme: 9300 CSORNA SOPRONI u. 2/A
levelezési címe: 9300 CSORNA SOPRONI u. 2/A
telefonszáma: 96354865098
e-mail címe:
bankszámlaszáma: ERSTE BANK 11600006-00000000-22276977

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület hrsz., természetben
Csorna, ... út/utca/tér/köz stb. házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: m és szélessége m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: m².

3. Az igényelt támogatás összege: Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☒ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.
(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

3. sz. kb. 15cm - Beton 12cm vastag

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:


- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: <u>SOPRONI U. 2/A.</u>			
Kérelmező/Társasház neve: <u>HÖZVÉNY ISTVÁN</u>			
Helyszíni szemle időpontja		Dátum: <u>2025.05.19.</u>	Idő: <u>12⁰⁰</u>
Adatlapon feltüntetett járda területe: <u>32</u> m ²			
Helyszínen mért méret	SZ: <u>1,1</u> m	H: <u>32,3</u> m	T: <u>35,53</u> m ²
Az elvégzendő kivitelezési munka indokoltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:			
1	2	3	4
nem indokolt		közepesen indokolt	erősen indokolt
<u>5</u> → A FELÜLT TERÜLET			
Igényelt/megvalósítani kívánt felület			
Beton Térkö Aszfalt			
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület			
igen nem			
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat		Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat	
Aszfalt <u>Beton</u> Térkö		Aszfalt <u>Beton</u> Térkö	
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:			

Megjegyzés: A TULAJDONOS INGATLANA SZÁRKEPÉREZ, AMIATT A JÁRDÁT CSAK A LENT FELÜLT SZÁRSZAN SZÉTTNŐ FELÚJÍTANI, AMI ERŐSEN INDOKOLT



Hözy István
Kérelmező vagy képviselőjének aláírása
Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szignó)

Endrődy Norbert
Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
HIT - BÜSZKESÉG - FEJLŐDÉS

okul/gonab 2/4
2/4

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: HORVÁTH ISTVÁNÉ

anyja neve: KÖCSIS GIZELLA

születési helye, ideje: CSORNA 1954.04.09

lakcíme: 9300 CSORNA SOPRONI u. 2/A

levelezési címe: 9300 CSORNA SOPRONI u. 2/A

telefonszáma: 06304865098

e-mail címe:

bankszámlaszáma: ERSTE BANK. 11600006-00000000-22276977

CSORNAI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓ		
Évk:	Melléklet	Előszám
2025 MÁJ 06.		
Szám	Előadó	
HIV/4346-12/25	Jozsef 2.	

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 370811 hrsz., természetben

Csorna, SOPRONI út/utca/tér/köz stb. 2/A házsám előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 32 m és szélessége 1 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 32 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 320.000,- Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járdafelújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járdafelújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☒ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

1. Lapos kb. 15cm - Beton 12cm vastag

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszeséssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegtrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu







CSORNA VÁROS

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.

TELEFONON ÉRTEFTŐ

2025 MÁJ 27

OKJ HATÁROZAT

CSORNA

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

CSORNA POLGÁRMESTERI HIVATAL	
IKTATÓ	
Beérkezett	2025-05-29
Előzetes	2025-05-28/28
Helyi	

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: HORVATH GÁBOR
anyja neve: CZINDER MARGIT
születési helye, ideje: CSORNA, 1968. 03. 20.
lakcíme: 9300 CSORNA, HARSFA U. 15.
levelezési címe: U.A.
telefonszáma: 30/ 523 8586
e-mail címe: zulf-zsuzsanna@freemail.hu
bankszámlaszáma: 1040 4247 9083 9026 0139 0000

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 307/2 hrsz., természetben

Csorna, ... HARSFA út/utca/tér/köz stb. 15 házszám
előtti közterület. SAROK HÁZ! HARSFA u. 25 1,5

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 13 m és szélessége 1,2 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 53,1 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 531.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☐ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

JAVASLATOT SZERETNÉK KÉLNÍ

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5 m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,3% oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopórteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: <u>HÁESTÁ k. 15.</u>				
Kérelmező/Társasház neve: <u>ROSVÁR HÁZ</u>				
Hekyszíni szemle időpontja		Dátum: <u>06.05.</u>	Idő: <u>14⁰⁰</u>	
Adatlapon feltüntetett járda területe: _____ m ²		<u>+4m²</u>		
Helyszínen mért méret	SZ: <u>15</u> m	H: <u>245</u> m	T: <u>36,75</u> m ²	
Az elvégzendő kivitelezési munka indoklása a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:				
1	2	3	4	5
nem indokolt		közepesen indokolt		erosen indokolt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület				
Beton Térkö Aszfalt				
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület				
<u>igen</u> nem				
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat			Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat	
<u>Aszfalt</u> Beton Térkö			<u>Aszfalt</u> Beton Térkö	
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:				
<u>LA ASZTALTOZÁS + MEGVALÓSÍTÁS</u>				

Megjegyzés:

A TULAJDONOS ELKÉSZÍTÉST 38 cm-S TÍPUS

Hoskó Gábor

Kérelmező vagy képviselőjének aláírása
Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szígnó)

Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft







CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



PÁLYÁZATI ADATLAP Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: KATOL KATALIN
anyja neve: GURAI ÉVA ZSUZSANNA
születési helye, ideje: CSORNA, 1984.12.03
lakcíme: 9300 CSORNA, JÓHÉP A. 4.15.
levelezési címe: U.A.
telefonszáma: 20/2677077
e-mail címe: KATOL.KATOL@GMAIL.COM
bankszámlaszáma: 11600006-00000000-09841570

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 2038/4 hrsz., természetben
Csorna, JÓHÉP A. út/utca/tér/köz stb. 15. házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 19 m és szélessége 1,8 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 34,2 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 340.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járdafelújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járdafelújítást:

☐ térkő (szürke szín) ☐ beton ☒ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

A HÁZ ELŐTTI JÁRDA ASZFALTÓZÁSA 8 CM VASTAGSÁGAL.

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszeséssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu

CSORNA 2025. MÁJ 15. 96/590-100

1.

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín:	HÁRSZ A. u. 15.			
Kérelmező/Társasház neve:	KAGOS KATALIN			
Helyszíni szemle időpontja	Dátum:	2025.06.05.	Idő: 13 ⁰⁰	
Adatlapon feltüntetett járda területe:	34,2 m ²			
Helyszínen mért méret	SZ: 1,7 m	H: 18,6 m	T: 31,62 m ²	
Az elvégzendő kivitelezési munka indokoltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:				
1	2	3	4	5
nem indokolt		közepesen indokolt		erősen indokolt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület				
Beton Térkö <u>Aszfalt</u>				
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület				
<u>igen</u> nem				
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat		Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat		
<u>Aszfalt</u> Beton Térkö		<u>Aszfalt</u> Beton Térkö		
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:				
<u>ASZFALT</u>				

Megjegyzés:

Műszakilag a zónaszfaltozást nem támogatjuk.
Az igazán, az elvett létezőkkel el fogadjuk.
A tulajdonos a zónaszfaltozást tulajdonképpen
az ingatlan előtt lévő nem megfelelő
vízvezetés miatt szeretné.

Takács Annamária
Kérelmező vagy képviselőjének aláírása
Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szígnó)

Endrődy Norbert
Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft







CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

03.05.2023

OKU/10300/2023/1



CSORNA
HIT - BÜSZKESÉG - FEJLŐDÉS

CSORNAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ

2023-06-02

Előszám

Előadó

1040/3318-37/25 Hivatal

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: VARI ANTAL

anyja neve: LUKA MARGIT

születési helye, ideje: CSORNA 1949 X 24

lakcíme: CSORNA KINIZSI U 6

levelezési címe: VARI ANTAL 9300 CSORNA KINIZSI U 6

telefonszáma: 06,30 231 54 45

e-mail címe:

bankszámlaszáma: 1040 3318 8676 7278 6771 1009

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 569..... hrsz., természetben

Csorna, KINIZSI út/utca/tér/köz stb. 6..... házszám előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 14..... m és szélessége 1,85..... m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 25,9..... m².

3. Az igényelt támogatás összege: Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járdafelújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járdafelújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☐ beton

☒ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínnek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

ACP 5cm ASZFALT

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszeséssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fin-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100

E-mail: jegyzo@csorna.hu

Web: www.csorna.hu

5

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín:	212/251 u.G.		
Kérelmező/Társasház neve:	VÁKAI ANNYAL		
Helyszíni szemle időpontja	Dátum:	06.05.	Idő: 13 ³⁰
Adatlapon feltüntetett járda területe:	25,9	m2	
Helyszínen mért méret	SZ: 18,5	m	H: 14,4 m T: 26,64 m2
Az elvégzendő kivitelezési munka indokltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:			
1	2	3	4
nem indokolt		közepesen indokolt	erősen indokolt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület			
Beton Térkö Aszfalt			
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület			
igen nem			
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat		Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat	
Aszfalt Beton <u>Térkö</u>		Aszfalt <u>Beton</u> Térkö	
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:			
új beton			

Megjegyzés:

A fentiek nem adja vissza, de
kiszámlázás a terület.
A tulajdonos kérésére szeretné, de
a közterület szomszédos terület, új beton felület
javaslat.
De ma a terület úgy dönt, hogy a kérésre
engedélyezi, azaz az objektum szomszédos terület
közterület felület fel kell bontani, hogy
azonos kérésre legyen kérésre csatlakoztatni a
szomszédos terület felület.
Döntés után

Kérelmező vagy képviselőjének aláírása
Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szignó)

Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft







CSORNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Győr-Ménfőcsanak Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.

CSORNAI POLGÁRMESTER HIVATALA
KÖZTITKŐ: Cs. Cs. Cs.
CSORNA

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: *Horváth László*

anyja neve: *Horváth László*

születési helye, ideje: *Csorna 1969.01.01*

lakcíme: *9300 Csorna, Kőbánya utca 13.*

levelezési címe: *9300 Csorna, Kőbánya utca 13.*

telefonszáma: *06 30/6594660*

e-mail címe: *lasko@csorna.hu*

bankszámlaszáma: *11737069-11444100*

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület *2525. sz. hrsz.* természetben
Csorna, ... *Kőbánya utca* út/utca/tér/köz stb. *13* házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: *17,5* m és szélessége *1,5* m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: *26,25* m².

3. Az igényelt támogatás összege: *262 500* Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járdafelújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járdafelújítást:

☒ térkő (szürke szín) ☐ beton ☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.

(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

*15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként
3 cm vtg. ágyazó rtg., 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopórteg*

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopórteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

3.

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.

jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: Kőszeg 9.13.

Kérelmező/Társasház neve: FTÜSZET ÁRPA

Helyszíni szemle időpontja Dátum: 06.05. Idő: 13³⁰

Adatlapon feltüntetett járda területe: m2

Helyszínen mért méret SZ: 1,55 m H: 14 m T: 26,35 m2

Az elvégzendő kivitelezési munka indokltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:

1	2	3	4	5
nem indokolt		közepesen indokolt		erősen indokolt

Igényelt/megvalósítani kívánt felület

Beton Térkö Aszfalt

A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület

igen nem

Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat

Aszfalt Beton Térkö Aszfalt Beton Térkö

Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:

AZ UTCABAN VANNAG TELLŐVES JÁRDA

Megjegyzés:

TAKÁCS ANNAMÁRIA

Kérelmező vagy képviselőjének aláírása

Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szignó)

Endrődy Norbert
Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft



Túske Attila
Mezőgazdasági gép, eszköz
szervíz, javítás, felkészítés
0036 30 6594 660







CSORNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
HIT - MŰVISELÉS - FEJLŐDÉS

PÁLYÁZATI ADATLAP
Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: HORVÁTH CSABANE
anya neve: LUKA JOLNA
születési helye, ideje: CSORNA, 1972.05.04
lakcíme: CSORNA, FÖZSEF ATTILA u.13.
levelezési címe: CSORNA, FÖZSEF ATTILA u.13.
telefonszáma: 06-70-6178327
e-mail címe: csabane36@freemail.hu
bankszámlaszáma: OTP - 11773377 - 02581561

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 2039 hrsz., természetben
Csorna, KOSSUTH LÁZAR út/utca/tér/köz stb. 17 házszám
előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 14,6 m és szélessége 2 m.
2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 29,2 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 292.000 Ft.
(A támogatás mértéke járdaépítés és járda felújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járda felújítást:

☒ térkő (szürke szín) ☐ beton ☐ aszfalt
burkolattal kívánom megvalósítani.
(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínnek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

15cm vastag homokos kavics, 10cm vastag Ckt-4, 3cm vastag ágyazó réteg,
6cm vastag szürke térkő beton

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg, 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: +36 96 590 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

(2.)

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.
jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: <u>Kossuth u. 17.</u>				
Kérelmező/Társasház neve: <u>Kossuth CS Szállás</u>				
Helyszíni szemle időpontja	Dátum: <u>06.05.</u>	Idő: <u>13⁰⁰</u>		
Adatlapon feltüntetett járda területe: <u>29,2</u> m ²				
Helyszínen mért méret	SZ: <u>1,9</u> m	H: <u>14,7</u> m	T: <u>27,93</u> m ²	
Az elvégzendő kivitelezési munka indokltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:				
1	2	3	4	5
nem indokolt		közepesen indokolt		erősen indokolt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület				
Beton <u>Térkö</u> Aszfalt				
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület				
igen <u>nem</u>				
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat		Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat		
Aszfalt <u>Beton</u> Térkö		<u>Aszfalt</u> Beton <u>Térkö</u>		
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:				

Megjegyzés:

AA A TÁRSASHÁZ KÉRELMEZŐJE KÉRTE A JÁRDA FELÚJÍTÁST A 2
UTCA BORDÁN A TÁRSASHÁZ ELŐTT LÉVŐ, MIUTAN
2 INFORMATIKAI VÍSSZAKÉPZÉS, 2 MATHIASZ BORDÁN
TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁST A TÁRSASHÁZ ELŐTT.

Takács Annamária
Kérelmező vagy képviselőjének aláírása

Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
(olvashatóan és szignó)

Endrődy Norbert
Műszaki ellenőr aláírása
Endrődy Norbert
AKROPOLIS 2006 ANNO Kft







CSORNA VÁROS

Győr-Ménfőcsanak Vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
VÁROS

PÁLYÁZATI ADATLAP

Járdaépítési/felújítási támogatás igényléséhez

1. A kérelmező vagy közös képviselő (természetes személy) adatai:

neve: BALOGH GÁBOR
anyja neve: TÓTH MARIKA
születési helye, ideje: CSORNA, 1985. máj. 18.
lakcíme: 9300 CSORNA, LEHEL U. 15.
levelezési címe: U. A.
telefonszáma: 06-70/324-7930
e-mail címe: gabor.1821@gmail.com
bankszámlaszáma: 53500186-16287930

2.1. A megépítendő/felújítandó járdaszakasz elhelyezkedése:

Csorna belterület 337/1 hrsz., természetben 15 házsám
Csorna, LEHEL út/utca/tér/köz stb. 15 előtti közterület.

2.2. A megépítendő/felújítandó járda hosszúsága: 33 m és szélessége 1,5 m.

2.3. A megépítendő/felújítandó járda területe: 49,5 m².

3. Az igényelt támogatás összege: 535.000 Ft.

(A támogatás mértéke járdaépítés és járdafelújítás esetén egyaránt 10.000 Ft/m².)

4. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a tervezett lakossági járdaépítést/járdafelújítást:

☐ térkő (szürke szín)

☒ beton

☐ aszfalt

burkolattal kívánom megvalósítani.
(Kérem a megfelelő mellé x-et tenni!)

5. A beruházás műszaki tartalma:

(Kérjük, az adott helyszínnek megfelelően, a beépítendő anyagok nevét, azok vastagságát és a beépítés technológiáját leírni!)

15 cm kavics aljzat, 12 cm C12/15 beton, 12 cm
vastagságban, 2,5 m-től kezdve dilatációs helyeknél

6. Fontos tudnivalók:

A járda szélessége igazodjon a szomszédos burkolatokéhoz, de min. 1,0 m szélességben építendő. Abban az esetben, ha a környéken nincs járda, akkor minimum 1,5 m szélességűre kell kialakítani. A járdát minimum 1,5% maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8%-os hosszéssel kell megépíteni. A járda szintmagasságát szintén a szomszédos ingatlanok előtti járdákhoz igazítva szükséges kialakítani.

Új járda építésénél, vagy a meglévő járda elbontása esetén, a kivitelezés előírt rétegrendje:

- beton burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, fólia terítés, 12 cm vtg. C12/15 beton járda seprűzött felülettel, 2,5 fm-enként dilatáció bevágásával és azok tömítése bitumennel
- aszfalt burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg., 5 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- térkő burkolat: 15 cm vtg. homokos kavics, 10 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs rtg. 3 cm vtg. ágyazó rtg., 6 cm vtg. beton térkő, szürke színben

Tel: 36 96 500 100
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatom sikeres elbírálása és a közútkezelői hozzájárulás megkérése után, az Önkormányzattal a járdaépítés/felújítás tárgyában szerződést kötök, aminek aláírását követően a munka elvégzésére legfeljebb 2025. november 30. napjáig terjedő időtartam áll rendelkezésemre!

A pályázatokat a Csornai Polgármesteri Hivatalba (9300 Csorna, Szent István tér 22.) papír alapon, vagy elektronikusan a jegyzo@csorna.hu email címre (szkennelve), 2025. május 5. napjától 2025. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok támogatására előzetes szemle és bírálat után, a 2025. évi költségvetési keretösszeg mértékéig kerül sor. A be nem fogadott pályázatok ismételt benyújtására a következő járdaprogramban kerülhet sor.

A pályázati kérelem elbírálására műszaki ellenőr bevonása mellett kerül sor, aki többször is helyszíni szemlét tart a pályázat előzetes értékelése, megvalósítása és a kifizetés engedélyezése során. **A pályázatokról érdemben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.** A pályázatok bírálatát - a benyújtások megindulásától kezdve - folyamatosan, ütemezetten történik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogató döntését követően az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval, mely megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kerülhet sor a pályázat megvalósítására, a járda kivitelezésére. A támogatás folyósítására a kivitelezés befejezése után, a teljesítés műszaki ellenőr általi szakmai igazolását követő 8 munkanapon belül, bankszámlára utalással kerül sor.

A kivitelezés során keletkező hulladék közterületen nem maradhat! **A keletkező bontási és egyéb hulladék jogszabályoknak megfelelő elszállításáról legkésőbb a kivitelezés befejezéséig a nyertes pályázónak, illetve az általa megbízott kivitelezőnek kell gondoskodnia!**

Támogatás iránti kérelmet természetes személyek, illetve társasházi pályázat esetében a közös képviselők nyújthatnak be. **A társasházi közös képviselő a társasház pályázatához köteles csatolni a közgyűlés minősített többséggel hozott határozatát,** mely a járdaépítési pályázatban történő részvételről és a jelen pályázati feltételeknek a társasházra nézve kötelezőnek történő elfogadásáról szól.

Nem kaphat támogatást az, akinek a helyi (önkormányzati) adóhatóság felé tartozása van; továbbá az sem, akinek az érintett ingatlan tulajdoni lapja szerint a pályázattal érintett ingatlanon az ingatlan felett rendelkezési joga nincs. **A pályázat elbírálásáról minden pályázó értesítést kap.**

A támogatás összege minden esetben banki átutalással kerül kiegyenlítésre. Készpénzes kifizetésre nem kerül sor.

7. Adatvédelmi tájékoztató

Fent nevezett kérelmező jelen irat aláírásával hozzájárulok, hogy a Csornai Polgármesteri Hivatal (9300 Csorna, Szent István tér 22.) és Csorna Város Önkormányzata (9300 Csorna, Szent István tér 22.), továbbiakban, mint Adatkezelők, **a jelen kérelem 1. és 2. pontjában általam megadott személyes adataimat kezeljék,** az adatkezelésére „Az információs önrendelkezési jogról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (EU 2016/679 Rendelete) alapján kezeljék, a személyem azonosítása és a velem való kapcsolattartás és kommunikáció továbbá támogatási kérelmem/pályázatom elbírálása céljából. A személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. **Hozzájárulok, hogy a megadott adatokat az Adatkezelő a megnevezett cél érdekében kezelje.**

Ezen hozzájáruló nyilatkozat szerint a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására kizárólag az előzetes hozzájárulásommal kerülhet sor. Ez nem vonatkozik, a törvényileg előírt kivételekre. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. **Az adatszolgáltatásom önkéntes.**

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Kelt: Csorna, 2025. év ⁰⁵..... hó ¹⁸.....nap


Kérelmező aláírása


h.

JÁRDA FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT: Előzetes helyszíni szemle jkv.

jkv.-t készítette: AKROPOLIS 2006 ANNO Kft Endrődy Norbert és Takács Annamária

Helyszín: <u>LÉNYER U. 15.</u>									
Kérelmező/Társasház neve: <u>BALOGH LÁSZLÓ</u>									
Helyszíni szemle időpontja	Dátum: <u>06.05.</u>	Idő: <u>13⁰⁰</u>							
Adatlapon feltüntetett járda területe: <u>49,5</u> m ²									
Helyszínen mért méret	SZ: <u>1,4</u> m	H: <u> </u> m	T: <u>35</u> m ²						
Az elvégzendő kivitelezési munka indokltsága a meglévő járda jelenlegi műszaki állapota alapján:									
1	2	3	4						
nem indokolt		közepesen indokolt	erősen indokolt						
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Igényelt/megvalósítani kívánt felület</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>Térkö</td> <td>Aszfalt</td> </tr> </table>				Igényelt/megvalósítani kívánt felület			Beton	Térkö	Aszfalt
Igényelt/megvalósítani kívánt felület									
Beton	Térkö	Aszfalt							
A szomszédos ingatlanok előtt lévő jelenlegi járdaburkolathoz illeszkedik e a megvalósítani kívánt felület									
igen		nem							
Jobb oldalon a jelenlegi járdaburkolat		Bal oldalon a jelenlegi járdaburkolat							
Aszfalt	Beton	Térkö	Aszfalt						
			Beton						
Műszaki ellenőr által javasolt kivitelezési technológia:									
<u>BETON</u>									

Megjegyzés:



A TULAJDONOS B1 B2 FELÜLETET SZETVÁLTATNODVNI.
 JAVASLATOM, HOGY A SZETVÁLTATOTT FELÜLETET SZET IS
 BETONBA LÉTES, AMI PLUSZBAN 9,6 x 1,4 m²
 13,44 m²

Kérelmező vagy képviselőjének aláírása

Kérelmező az aláírásával a jkv.-ben leírtakat tudomásul veszi.
 (olvashatóan és szignó)

Műszaki ellenőr aláírása

Endrődy Norbert
 AKROPOLIS 2006 ANNO Kft

167 AZ ÖSSZ. FELÜLET 55 m² LENNE





