

Csorna város 2025. évi járdaépítési/felújítási programjára benyújtott pályázatok - összesítés																	
2. számú melléklet				Építendő/felújítandó járda mérete					műszaki ellenőr javaslata				önkormányzati pénzeszköz átadására javaslat (nettó)	GVB határozata a műszaki ellenőr javaslata alapján	értesítés módja	Megállapodást aláírta	Megvalósított
ütem	Sorsz.	Felújítás helye	Kérelmező neve	hossza (fm)	szélesség (m)	területe (m ²)	burkolat anyaga	igényelt támogatás	felújítás indokolt-sága (1-5)	mért felújítandó felület (m ²)	kivitelezésre vonatkozó műszaki javaslat	javasolt burkolat					
1.	1.	Erzsébet királyné u. 56.	Varga Tamás	11,5	2	23	térkő	230 000	4	21,47	A tervezett térkő burkolat nem illeszkedik a szomszédos ingatlanok jelenlegi aszfaltjárdáihoz. A személybejáró előtti szintkülönbség balesetveszélyes. A pályázó által parkolókialakításra beadott kérelmére 2025.05.20-án kiadásra került a HIV/04038-2/2025 számon a közútkezelői hozzájárulás. A parkolót aszfaltból tervezi, a járdát viszont térkőből.	aszfalt	214 700	Támogatott -szürke térkő- a műszaki ellenőr javaslata szerint a személyi bejárónál a szintkülönbség orvosolni kell	info@vtracing.hu	2025.07.10	
	2.	József Attila u. 12	Szilágyi Eszter	21,3	2,2	40,26	aszfalt	402 600	5	32,4	A tervezett aszfalt burkolat illeszkedik a szomszédos ingatlanok járdaburkolataíhoz. A kérelmező általi technológia leírásából hiányzik a CKT. A pályázati adatlapon a kérelmező feltüntetett + 4,8 m x 2,7 m (12,56m ²) területet, ami a kocsibejárója, ezt a részt is szeretné felújítani.	aszfalt	324 000	Támogatott - aszfaltjárda - a műszaki ellenőr javaslata szerint, CKT technológiával.	szilagyiesztell@gmail.com	2025.06.18	leszlemlézve: 2025.07.09 MEGFELELŐ
	3.	Kakukk u. 11	Kovács László	0	0	0	térkő	0			A pályázó az önkormányzat engedélye nélkül, már elvégezte a járdafelújítás kivitelezését, erre a helyszínre a műszaki ellenőr egyébként beton járdát és a meglévő szintkülönbség miatt mindkét oldalon lankásítást javasol, mert a jelenlegi kialakítás balesetveszélyes.	0	0	NEM TÁMOGATOTT	kovacsaszlo19810402@gmail.com	kiértésítve: 2025.06.04	
	4.	Kórház út 19.	Hasznonits Attila	15	1,7	25,5	beton	255 000	4	23,68	A tervezett beton burkolat illeszkedik a szomszédos ingatlanok járdaburkolataíhoz. A Kórház u. 17. szám előtti járda jobb oldala a 19. szám határa. A kialakított térkő és aszfalt kapcsolat veszélyes. A 19-es szám nyertes pályázata esetén ezt orvosolni kell, ellenkező esetben a 17. szám tulajdonosának kell 1 méterben megoldja a szintkülönbséget.	beton	236 800	Támogatott - betonjárda - a műszaki ellenőr javaslata szerint a szintkülönbség orvosolni kell	gyongyita72@gmail.com	2025.06.18	
	5.	Soproni út 8/A	Eőri István	14	1,2	16,8	térkő	168 000	5	16,8	A tervezett térkő burkolat nem illeszkedik a szomszédos ingatlanok betonjárdáihoz. A műszaki ellenőr betonjárást javasol. A fényképen illusztrált, kiemelt rész balesetveszélyes.	beton	168 000	Támogatott - szürke térkő	eori.istvan@freemail.hu	2025.06.27	
	6.	Mátyás király u 6/A	Simon László	13	1,2	15,6	beton	156 000	2	14,95	A tervezett beton burkolat illeszkedik a szomszédos ingatlanok járdaburkolataíhoz. A járda állapota alapján ugyan nem lenne indokolt annak felújítása, azonban a szomszédos ingatlanokhoz képest fennálló járdaszintkülönbség miatt mégis fontos lenne elvégezni a felújítást, ezáltal a közterületi esővíz elvezetése és a balesetveszély is megoldódna. A műszaki ellenőr javaslata szerint nyertes pályázat esetén a bejárati ajtó előtti rámpa nem építhető vissza. Az ingatlan bal oldali járdacsatlakozásnál a szintkülönbséget 1,5 m hosszan el kell nyújtani. A tulajdonos elvezetné az épület jobb oldalán lévő esővízgyűjtőbe az esővizet. A műszaki ellenőr szerint a meglévő járdára rábetonozva, a bal oldalon eltűnne a szintkülönbség és a jobb oldalon az utolsó "járdakockát" szintbe kellene hozni. A járdával párhuzamosan egy vízelvezető sávot szükséges kialakítani, járdaméreten kívül végig.	beton	149 500	betonjárda támogatott, részben rábetonozva, részben új betonjárda kialakításával a műszaki ellenőr javaslata szerint	slaci111@gmail.com	2025.07.02	
	7.	Soproni út 2/A	Horváth Istvánné	32	1	32	beton	320 000	5	35,53	A tervezett beton burkolat illeszkedik a szomszédos ingatlanok járdabukórkolatáíhoz. Az ingatlan saroktelek, azonban a járdát csak a jelölt szakaszon, ahol a legrosszabb állapotban van, ott szeretné felújítani. A járdafelújítás erősen indokolt.	beton	355 300	új betonjárda támogatott a legrosszabb állapotú szakaszra vonatkozóan	posta	2025.07.09	
2.	8.	Hársfa u. 15.	Horváth Gábor	0	0	0	javaslatot vár	-	3/4	0	Ráaszfaltozás javasolt	aszfalt	0	NEM (a cspadékvíz megoldatlansága miatt) TÁMOGATOTT	luft_zsuzsanna@freemail.hu		
	9.	József Attila u. 15.	Kajos Katalin	0	0	0	aszfalt	0	2	0	Itt a fő probléma nem a járda rossz állapota, hanem a rossz vízelvezetés. Nem javasolt a ráaszfaltozás, hanem új aszfalt járdaépítés javasolt.	aszfalt	0	NEM (a cspadékvíz megoldatlansága miatt) TÁMOGATOTT	kajos.kata@gmail.com		
	10.	Kinizsi u. 6	Vári Antal	0	0	0	aszfalt	0	5	0	A tulajdonos ráaszfaltozást szeretne, de a szomszédoknál beton és térkő járda van. Amennyiben a ráaszfaltozás valósul meg, akkor a meglévő beton járda egy részét fel kell bontani, hogy a szintkülönbség egyezzen a szomszédos térkő szintjével. A jelenlegi járda erősen kráteres, új beton járda javasolt. A járdafelújítás erősen indokolt.	beton	0	új betonjárda építése támogatott	posta	visszalépett 2025.07.09	
	11.	Kórház u. 13.	Tüske Attila	17,5	1,5	26,25	térkő	262 500	5	26,35	Az utcában vannak térkőves járdák, de a követlen szomszédok előtt aszfalt van. A járdafelújítás erősen indokolt.	aszfalt	263 500	szürke térkővel támogatott	tuskeattila0121@gmail.com	2025.07.18	
	12.	Kossuth L. u. 17.	Horváth Csabáné	14,6	2	29,2	térkő	292 000	5	27,93	Az utcában tavaly 2 házsal odébb megvalósult 2 ingatlan előtt térkő járda. A követlen szomszédoknál beton és aszfalt van. A járdafelújítás erősen indokolt.	beton vagy aszfalt	279 300	szürke térkővel támogatott	csbane36@freemil.hu	2025.07.02	
	13.	Lehel u 15.	Balogh Gábor	33	1,5	49,5	beton	495 000	5	55	Jelenleg a kapubejáró térkövezett. A tulajdonos a kapubekjártóról jobbra és balaeső részt kívánja felújítani, beton járdát szeretne megvalósítani. A műszaki ellenőr a térköves rész helyére is betont javasol.	beton	550 000	támogatott 2 féle opcióval -1. a meglévő térköves részt felbontja a tulajdonos és az egész területre új betonjárda épül vagy 2. amennyiben a meglévő térköves rész szürke - a garázs előtti betont felszedi a tulajdonos és az egész terület szürke térkővet kap	gabor1821@gmail.com	2027.07.15	
	14.	Andrássy u 24	Dr. Mészáros Sándor	17	2,2	37,4	aszfalt	374 000	5	38,7	Ráaszfaltozást szeretne a kérelmező, ennek nincs akadálya. A szomszéd felől a betonhidat meg kell vágni. Az udvarba bevezető rész felől az első 1-1,3 métert meg kell vágni, azt felbontani, így az útszegélyhez újra 0-ba lehet csatlakozni. A hiányzó járdarészt ki kell ásni min. 25 cm mélyen a jelenlegi szinttől és 15 cm kavics + 10 cm CKT-val a jelenlegi járdasíkra kell hozni. A járda szakasz társasház előtti területet a pályázó rendezi a tagok megbízása alapján, közös képviselő nincs.	aszfalt	387 000	Támogatott - ráaszfaltozással, a műszaki ellenőr javaslata alapján	drmeszarossanyi@gmail.com	2025.08.27	
	15.	Botond u. 5.	Rákli-Máj Emőke	18	1,5	27	térkő	270 000	4/5	24,92	Térkő járda kivitelezése javasolt	térkő	249 200	Támogatott térkő járda	rakli.emi@gmail.com	2025..09.03	
	16.	Dózsa György u. 15.	Somogyi Dezső Vivien	16,6	1,5	25	beton	250 000	4	23,8	Betonjárda kivitelezése javasolt. A jobb oldali szomszéd kocsibeállójának magasságához kell csatlakozni és a bal oldali szomszéd járda magasságához kell csatlakozni a kivitelezés során. A kivitelezés során az esővíz ejtőcsatorna vonalában a járdaszakaszba egy esővíz-elvezető Holkert (vízelvezető sávot) szükséges kialakítani.	beton	238 000	Támogatott betonjárda, a műszaki ellenőr javaslata alapján	sdvivien1025@gmail.com	2025.08.27	

3.	17.	Egerfa u. 9	Tóth Ákos	18,5	1,2	22,2	beton	222 000	5	25,11	beton járda kivitelezése javasolt	beton	251 100	Támogatott betonjárda	toth.akos.092@gmail.com	2025.08.21	
	18.	József Attila u. 92	Németh Edit	20	1,5	30	beton	300 000	3/4	27,06	A szomszéd mintájára 1,2 m szélességben számolták a járdát. A kapubejárónál és a személybejárónál a járda kiszélesedik , ez a rész 2,7m². A tulajdonos a járdát lehet, hogy beviszi a ház faláig, annak műszaki akadálya nincs,de a felmért területbe nem számít bele ez a rész.	beton	270 600	Támogatott betonjárda, műszaki ellenőr javaslata szerint	kiscsitke@gmail.com	2025.08.27	
	19.	Liget u. 9	Kóczán Balázs	24	1,1	26,4	beton	264 000	3/4	26,73	A tulajdonos a Toldi utcától benyúló aszfaltos részt nem bontja fel, csak a betonjárdát. A járda felülete erősen roncsolódott.	beton	267 300	Támogatott betonjárda	koczanbalazs91@gmail.com	2025.08.27	
	20.	Soproni u 137	Horváth Orsolya	55	1,3	64	beton	640 000	5	49,41	beton járda kivitelezése javasolt	beton	494 100	Támogatott betonjárda	hmaria0408@gmail.com	2025.08.27	
	21.	Uzsoda u. 12	Király László	28,5	1,5	19	beton	285 000	5	26,04	beton járda kivitelezése javasolt	beton	260 400	Támogatott betonjárda	zsofi0930@gmail.com	2025.09.02	
4	22.	Erzsébet kné u 76	Lakatos Zoltánné	17,5	2,2	38,5	térkő	385 000	5	37,41	Az ingatlan előtt nem jó a vízelvezetés, megáll a víz. Az új járda magassága 10 cm-rel megemelhető a jelenlegitől, ez azonban nem segít a vízelvezetésén.	beton/ térkő	374 100		lajosneerzsi@gmail.com		
	23.	József Attila u. 76	Hudy Ádám	26,1	1,2	31,3	térkő	313 000	5	37,67	A tulajdonos a járda felújítása mellett az árkot szeretné kimélyíteni és kútgyűrűt szeretne elhelyezni. Ehhez kéri az önkormányzat engedélyét.	beton/ térkő	376 700		hudyadam7@gmail.com		
	23.	Laky Döme u. 39	Hanzelné Turi Gyöngyi	17	2,2	37,4	aszfalt	374 000	5	43,57	erősen indokolt	aszfalt	435 700		turigyongyi78@gmail.com		
	24.	Munkácsy M. u. 12.	Nagy Zoltán	10	1,2	12	beton	120 000	5	13,79	jobb oldalon az ereszcsonna friss betonburkolatát fel kell törni és a szomszéd járdához 0-ban csatlakoztatni.	beton	137 900		nzolee88@gmail.com		
ÖSSZESEN:				440,1		628,31	0	6 378 100		628,32			6 283 200				

Megjegyzés: A felújítás indokltsága oszlopban 1-5 között van pontozva a jelenlegi állapot felújításának szükségessége.
(1- nem indokolt, 3-közepesen indokolt, 5 erősen indokolt.)